Multi-3R

Лист подбора анализатора элегаза для КРУЭ и выключателей. Укажите нужные параметры и отправьте вместе с ТЗ.

Комплектация

☐ С блоком рециркуляции ☐ Без блока, с возможностью приобрести его позднее

До подключения блока возврат пробы в объект не выполняется. Для Multi-3 дооснащение блоком рециркуляции не предусмотрено.

Каналы и параметры

Канал	Параметр / диапазон	Абсолютная погрешность
☐ SF_6	0...100 % об.	±0,5 % об.
☐ H_2O	-60...+20 °C	±2 °C
☐ SO_2	0...100 млн$^{-1}$	±1 млн$^{-1}$ при 0 ≤ C < 10; ±5 млн$^{-1}$ при 10 ≤ C ≤ 100
☐ H_2S	Сероводород	По выбранной комплектации
☐ CO	Оксид углерода	По выбранной комплектации
☐ HF	Фтороводород	По выбранной комплектации
☐ CF_4	Тетрафторметан	По выбранной комплектации
☐ Air	Примесь воздуха	По выбранной комплектации

Доступные каналы выбираются по задаче. Сочетание каналов, диапазоны и точность выбранного исполнения согласуются в предложении.

Условия на объекте

Параметр	Данные для предварительного подбора
Входная проба	0,13-1,0 МПа (абс.)
Эксплуатация	0...+40 °C
Основной блок	Не более 16,9 кг; не более 570 × 420 × 300 мм
Питание	АКБ / сеть через POWER 110-220 В, 50/60 Гц

Что указать в запросе

Объект / оборудование: _____
Соединение, давление и требования к анализу: _____
Количество, желаемый срок и документы: _____

Параметры приведены по текущему проекту технической документации. Паспорт и РЭ передаются с прибором; копия декларации предоставляется по запросу.